

10 påstander riktige svar og forklaring

1. **FEIL.** Det er det samme kode for sentralgodkjennelse. En vvs konsulent som ikke har søkt eller fått sentral godkjennelse for slukkeinstallasjoner, kan ikke prosjektere sprinkleranlegg.
2. **FEIL.** Det er det samme kode for sentralgodkjennelse. En rørlegger som ikke har søkt eller fått sentral godkjennelse for slukkeinstallasjoner, kan ikke montere sprinkleranlegg.
3. **FEIL.** Det er for mye fokus på den sentrale godkjennelsen. Dermed fanger ikke totalentreprenørene opp om kunnskap, kompetanse og systemer er på plass hos underentreprenørene.
4. **RIKTIG.**
5. **FEIL.** DIBK forutsetter et kvalitetssikret produksjonsunderlag før arbeidet påbegynnes.
6. **FEIL.** Det selskapet som er ansvarlig for prosjektering skal lukke avvik som oppstår, når tegninger ikke kan følges.
7. **FEIL.** Eier har alltid ansvaret for brannsikkerheten. Eier overtar derfor også ansvaret for de feil og mangler som er i bygget og konsekvensen av disse.
8. **FEIL.** Totalentreprenører stoler i for stor grad på underentreprenørenes samsvarserklæringer. Feil og mangler som oppdages i ettertid viser at disse ikke var riktige.
9. **FEIL.** Det er et krav om at vedlikehold på et sprinkleranlegg utføres av et kompetent firma og kompetent person.
10. **FEIL.** Det er alltid krav om prosjektering og dokumentasjon når det utføres arbeid på et sprinkleranlegg.

Konkurransen ble avholdt under Citykonferansen 12. februar.
Vinner ble trukket etter konferansen. Vinner er kontaktet.

Takk til alle som deltok.

HVIS DET IKKE ER DOKUMENTERT - HVORDAN HA KONTROLL?